



## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 3.4.2018.

Broj izvješća: **01 01261/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije  
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **2.4.2018. 08:05**

Datum dostave: **2.4.2018. 11:30**

Početak analize: **2.4.2018.**

Završetak analize: **03.04.2018. 09:22:08**

Lokacija: **Vodovod d.o.o. - OB Dr. J. Benčević - hemodijaliza (dejonizacija) anal.br. 250,  
Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 48/18 i Zapisnik od  
02.04.2018.**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Naručitelj**

Tip dostave: **Dostavljeno**

### ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:  
Vera Santo  
dipl.ing.preh.teh.



Voditeljica službe:  
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.  
spec.analit.toksikologije

Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva


# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

## REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	21,4	Da

Kraj analitičkog izvješća





## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 3.4.2018.

Broj izvješća: **01 01262/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije  
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **2.4.2018. 08:15**

Datum dostave: **2.4.2018. 11:30**

Početak analize: **2.4.2018.**

Završetak analize: **03.04.2018. 09:24:01**

Lokacija: **Vodovod d.o.o. - OB Dr. J. Benčević - priprema (umivaonik za pranje ruku) - anal.br.  
251, Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 48/18 i Zapisnik od  
02.04.2018.**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**


Uzorkovao: **Naručitelj**

Tip dostave: **Dostavljeno**

### ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:  
Vera Santo  
dipl.ing.preh.teh.



Voditeljica službe:  
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.  
spec. analit. toksikologije

### Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva


# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

## REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	<2,0	Da

Kraj analitičkog izvješća





## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 3.4.2018.

Broj izvješća: **01 01263/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije  
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **2.4.2018. 08:30**

Datum dostave: **2.4.2018. 11:30**

Početak analize: **2.4.2018.**

Završetak analize: **03.04.2018. 09:29:39**

Lokacija: **Vodovod d.o.o. - INA, Svačićeva 4 - anal.br. 252, Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 48/18 i Zapisnik od  
02.04.2018.**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Naručitelj**

Tip dostave: **Dostavljeno**

### ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:  
Vera Santo  
dipl.ing.preh.teh.



Voditeljica službe:  
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.  
spec.analit.toksikologije

### Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva


# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

## REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	<2,0	Da

Kraj analitičkog izvješća





## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 3.4.2018.

Broj izvješća: **01 01264/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije  
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **1.4.2018. 08:35**

Datum dostave: **2.4.2018. 11:30**

Početak analize: **2.4.2018.**

Završetak analize: **03.04.2018. 09:27:49**

Lokacija: **Vodovod d.o.o. vodosprema, Jelas - anal.br. 253, Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 48/18 i Zapisnik od  
01.04.2018.**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**


Uzorkovao: **Naručitelj**

Tip dostave: **Dostavljeno**

### ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:  
Vera Santo  
dipl.ing.preh.teh.



Voditeljica službe:  
doc. dr. sc. Suzana Cavar, mag. pharm.  
spec.analit.toksikologije

### Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva


# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

## REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	<2,0	Da

Kraj analitičkog izvješća







## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 3.4.2018.

Broj izvješća: **01 01265/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije  
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Sirova voda - crpilište**

Vrsta uzorka: **Sirova voda - crpilište**

Datum uzorkovanja: **2.4.2018. 09:00**

Datum dostave: **2.4.2018. 11:30**

Početak analize: **2.4.2018.**

Završetak analize: **03.04.2018. 09:28:25**

Lokacija: **Vodovod d.o.o. - bunar 15. - anal.br. 254, Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 48/18 i Zapisnik od  
02.04.2018.**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**


Uzorkovao: **Naručitelj**

Tip dostave: **Dostavljeno**

### ZAKLJUČAK:

Obzirom na izvršenu analizu rezultati analize sirove vode SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17) i ispunjavaju parametre sukladnosti prema čl.6, st.2., Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17) te se kao takva može koristiti kao voda za ljudsku potrošnju.

Voditeljica odjela:  
Vera Santo  
dipl.ing.preh.teh.



Voditeljica službe:  
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.  
spec. analit. toksikologije

### Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva


# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

## REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	11,7	Da

Kraj analitičkog izvješća





## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 3.4.2018.

Broj izvješća: **01 01266/18**

Kupac: **Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije  
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **2.4.2018. 10:00**

Datum dostave: **2.4.2018. 11:30**

Početak analize: **2.4.2018.**

Završetak analize: **03.04.2018. 09:28:50**

Lokacija: **Vodovod d.o.o. Slavonski Brod - vodosprema, Brodsko Brdo - anal.br. 255**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Narudžbenica br. 48/18 i Zapisnik od  
02.04.2018.**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Naručitelj**

Tip dostave: **Dostavljeno**

### ZAKLJUČAK:


Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:

Vera Santo  
dipl.ing.preh.teh.

Voditeljica službe:

doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.  
spec. analit. toksikologije



Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Hrvatska, 35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
2. Arhiva

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

## REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	21,6	Da

Kraj analitičkog izvješća

