



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

Zagreb, 17.04.2020

Klasa:406-09/20-13/61

Ur.broj: 381-13-132-20-5

Broj poziva: U 18/20

Predmet: **Odgovor potencijalnom ponuditelju na upit** za predmet nabave: Usluga podatkovnog centra

Potencijalni ponuditelj je zatražio pojašnjenja:

Koje minimalne tehničko-tehnološke karakteristike mora zadovoljavati predmetni sustav Nadzorni sustav ormara –Nivo Tier 3?

Naručitelj odgovara:

Naručitelj briše Nadzorni sustav ormara –~~Nivo Tier 3~~– i dodaje slijedeće obrazloženje vezano uz nadzorni sustav ormara:

Nadzorni sustav ormara uključuje slijedeće:

Kontinuirano 24h praćenje i logiranje mjernih podataka za parametre u ormaru: vlaga, temperatura, vibracija, čestica u zraku, dima i kontrole otključavanja/zaključavanja ormara. Pristup podacima mora biti u realnom vremenu s dojavom alarma podržanog za sustave: Windows, Android, IOS

U prilogi izmjenjen Poziv na dostavu ponuda.

Ponude je potrebno dostaviti: 22.04.2020 do 10.00h.

Stručno povjerenstvo