



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 4863 222

F: +385 1 4863 366

p.p. 161

www.hzjz.hr

Klasa: 406-09/21-13/28
Ur.broj: 381-13-132-21-3

Zagreb, 05.02.2021.

Predmet: Odgovor potencijalnom ponuditelju na dostavljeni zahtjev za pojašnjenjem stavki iz troškovnika u jednostavnom postupku nabave U-15/21 za predmet nabave: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama.

Potencijalni ponuditelj je zatražio je pojašnjenje stavki iz Troškovnika kako slijedi:

17.: Nabava I montaža halogen žarulja 50w

Pitanje potencijalnog ponuditelja:

Radi na koje je grlo žarulja te na kojem naponu radi?

Odgovor naručitelja:

Žarulja je grlo E27 I napon preko pripadajuće prigušnice 220V.

41.: Nabava I montaža UV lampe

Pitanje potencijalnog ponuditelja:

Molim specifikacije lampe (dimenzija, snaga, prihvata nominalna voltaža):

Odgovor naručitelja:

UV lampe su 36W sa prigušnicom I starterom. Dimenzije su 120 cm, 100 cm I 60 cm.

42.: Nabava I montaža UV metalhalogenog reflektora 150W komplet s izvorom svjetla

Pitanje potencijalnog ponuditelja:

S obzirom da metalhalogeni izvori svjetla ne dolaze u UV verziji, molim Vas objašnjenje radi li se o isključivo metalhalogenom reflektoru ili nekoj vrsti UV rasvjete.

Ili ako imate neki primjer.



Odgovor naručitelja:

Isključivo o metalhalogenom reflektoru.

46.: Nabava i montaža LED panela 9-27W

Pitanje potencijalnog ponuditelja:

Radi li se o panelu okruglog, pravokutnog ili kvadratnog oblika i kojih dimenzija?

Odgovor naručitelja:

Radi se o panelu četvrtastog oblika, dimenzija 120x120cm.

52.: "Nabava i montaža led svjetiljke za vanjsku rasvjetu 40-70W komplet

Pitanje potencijalnog ponuditelja:

Na što se točno odnosi "komplet" i o kakvoj se svjetiljci radi? Reflektor, plafonjera, stupna? Zahtjeva li IP stupanj zaštite?"

Odgovor naručitelja:

Radi se o svjetiljci u IP 65 zaštiti. Komplet znači montažni (ovjesni) pribor (vijci, matice, podloške, nosači).

Stručno povjerenstvo