

Gospić, 13.9.2026.

## Analitičko izvješće br. V 3048/26

Kupac: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE  
10000 ZAGREB, Ksaver 200 A

Ur. broj: V-640-26

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju (monitoring na parametre skupine A + metali + PFAS)**

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 9.9.2026. 13:00

Početak analize: 9.9.2026. Završetak analize: 12.9.2026

Lokacija: Bistro Jurčević-slavina na šanku, Senjska ulica 42, VRHOVINE

Vrsta analize: Prema Preporukama Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

Dokument naručitelja: Preporuke od 1. rujna 2026. godine  
(KLASA: 541-02/26-04/31, URBROJ: 534-09-1/3-26-14)

Uzorci su dostavljeni 9.9.2026. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Ana Marija Jamičić

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3.: Analize na specifične parametre metale i PFAS spojeve se provode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, čije se analitičko izvješće nalazi u prilogu ovog dokumenta.

Napomena 4: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 5: Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa: UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj: 517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 6: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa: UP/I-541-02/13-03/08; UR.br. 534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović Totic, dip. ing



Dostaviti: 1. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKA, 10000 ZAGREB, Ksaver 200 A  
2. Arhiva

|                             |                            |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 3048/26 | 13.9.2026 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                         |                             |                      |           |          |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analize                                                                              | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| <b>3048. Voda za ljudsku potrošnju (monitoring na parametre skupine A + metali + PFAS)</b> |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Temperature vode                                                                           | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 16,4     |                    | Da                 |
| Boja***                                                                                    | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | < 2      | -                  | Da                 |
| Miris                                                                                      | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| Okus                                                                                       | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      |                    | Da                 |
| pH***                                                                                      | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,8      | ±1,4               | Da                 |
| Pri temperaturi 22,3 °C                                                                    |                             |                      |           |          |                    |                    |
| Električna vodljivost***                                                                   | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 480      | ±11,52             | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                   | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,05     |                    | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                 | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,31     | ±0,022             | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                              | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | -                  | Da                 |
| Kloridi***                                                                                 | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | < 5      | -                  | Da                 |
| Amonijak***                                                                                | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | -                  | Da                 |
| Nitrati                                                                                    | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,558    |                    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                 | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | -                  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                           | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Escherichia coli                                                                           | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                         | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                         | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        |                    | Da                 |
| Enterokoki                                                                                 | HRN EN ISO 7899 - 2:2000    | cfu/100mL            | 0         | 0        |                    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

|                                                                                                                                                        |                                                                     |                             |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>HZJZ</b><br><small>HRVATSKI ZAVOD ZA<br/>JAVNO ZDRAVSTVO</small> | <b>Republika Hrvatska</b>                                           |                             | <br> |
|                                                                                                                                                        | <b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>                            |                             |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | <b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b>                              |                             |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | <b>Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu</b> |                             |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | <b>Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb</b>                              |                             |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | <b>Tel: (01) 46 83 009</b>                                          | <b>E-mail: vode@hzjz.hr</b> |                                                                                                                                                                            |

## ISPITNI IZVJEŠTAJ

Datum: 21.09.2026.

|                            |                                                                                                                                                           |                        |                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Broj ispitnog izvještaja:  | 268923                                                                                                                                                    | Oznaka uzorka:         | 6758/26                                                                         |
| Naziv uzorka:              | voda za ljudsku potrošnju, anal.br. 322-03048/2026, Bistro Jurčević-slavina na šanku, Senjska ulica 42, Vrhovine, ZO Tonković vrilo                       |                        |                                                                                 |
| Vrsta uzorka:              | Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža)                                                                                                             |                        |                                                                                 |
| Naručitelj:                | Ministarstvo zdravstva, Samostalni sektor za zdravstvenu ekologiju i upravljanje kemikalijama, Služba za zdravstvenu ekologiju, Ksaver 200a, 10000 Zagreb |                        |                                                                                 |
| Tip zahtjeva:              | Zahtjev za analizu, Ur. br.: Zapisnik od 09.09.2026.                                                                                                      |                        |                                                                                 |
| Isporučitelj:              | Ličke vode d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić                                                                                                              |                        |                                                                                 |
| Uzorkovao/la:              | ZJZ Ličko-senjske županije                                                                                                                                | Lokacija:              | Bistro Jurčević-slavina na šanku, Senjska ulica 42, Vrhovine, ZO Tonković vrilo |
| Datum/vrijeme uzorkovanja: | 09.09.2026. (13:00)                                                                                                                                       | Datum/vrijeme dostave: | 10.09.2026. (10:00)                                                             |
| Vrsta ispitivanja:         | PFAS i metali                                                                                                                                             |                        |                                                                                 |
| Početak ispitivanja:       | 10.09.2026.                                                                                                                                               | Kraj ispitivanja:      | 21.09.2026.                                                                     |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| KONAČNA OCJENA: | SUKLADNO |
|-----------------|----------|

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu  
dr.sc. Jurica Štiglić, univ.mag.ing.techn.aliment.

### Dostaviti:

1. Ministarstvo zdravstva, Samostalni sektor za zdravstvenu ekologiju i upravljanje kemikalijama, Služba za zdravstvenu ekologiju  
Ksaver 200a, 10000 Zagreb

### Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku , a fleksibilno akreditirane .
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

| Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                               |                   |             |               |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.09.2026.                                                                                                                         |                                               | Kraj ispitivanja: | 21.09.2026. |               |            |                    |
| Naziv uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | voda za ljudsku potrošnju, anal.br. 322-03048/2026, Bistro Jurčević-slavina na šanku, Senjska ulica 42, Vrhovine, ZO Tonković vrilo |                                               |                   |             |               |            |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metoda                                                                                                                              |                                               | Mjerna jedinica   | Rezultat    | Mjerna nesig. | MDK*/ OV** | Ocjena ispravnosti |
| Perfluorobutanska kiselina (PFBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorobutan sulfonska kiselina (PFBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorodekanska kiselina (PFDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorododekanska kiselina (PF Doda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorodekan sulfonska kiselina (PFDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroheptanska kiselina (PFHpA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroheptan sulfonska kiselina (PFHpS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroheksanska kiselina (PFHxA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroheksan sulfonska kiselina (PFHxS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorononanska kiselina (PFNA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorononan sulfonska kiselina (PFNS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorooktanska kiselina (PFOA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorooktan sulfonska kiselina (PFOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoropentanska kiselina (PFPeA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoropentan sulfonska kiselina (PFPeS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorotridekanska kiselina (PFTTrDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroundekanska kiselina (PFUnDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorotridekanska sulfonska kiselina (PFTTrDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluorododekanska sulfonska kiselina (PFDoDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Perfluoroundekanska sulfonska kiselina (PFUnDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | -          | DA                 |
| Zbroj PFAS-ova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L              | < 0,0015    | -             | 0,10       | DA                 |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                   |             |               |            |                    |
| Izmjerene vrijednosti pokazatelja određivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/2023). |                                                                                                                                     |                                               |                   |             |               |            |                    |
| Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |                   |             |               |            |                    |

MDK\* - maksimalno dozvoljena koncentracija, OV\*\*-orijentacijska vrijednost prema Odluci o istraživačkom monitoringu na području Republike Hrvatske u 2026. godini od 29. svibnja 2026. (KLASA: 011-02/26-11/19; URBROJ: 534-09-1/3-26-4)

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu  
dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak, univ.mag.ing.cheming.

| Odsjek za metale i metaloide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                         |                   |             |               |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.09.2026.                                                                                                                         |                         | Kraj ispitivanja: | 15.09.2026. |               |            |                    |
| Naziv uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | voda za ljudsku potrošnju, anal.br. 322-03048/2026, Bistro Jurčević-slavina na šanku, Senjska ulica 42, Vrhovine, ZO Tonković vrilo |                         |                   |             |               |            |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metoda                                                                                                                              |                         | Mjerna jedinica   | Rezultat    | Mjerna nesig. | MDK*/ OV** | Ocjena ispravnosti |
| Berilij (Be)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,14      | -             | -          | -                  |
| Bor (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | mg/L              | 0,0058      | 0,0005        | 1,5        | DA                 |
| Aluminij (Al)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 13,5        | 0,5           | 200        | DA                 |
| Krom (Cr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 0,324       | 0,029         | 50         | DA                 |
| Mangan (Mn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 0,496       | 0,023         | 50         | DA                 |
| Željezo (Fe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 10,0        | 0,5           | 200        | DA                 |
| Nikal (Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,24      | -             | 20         | DA                 |
| Bakar (Cu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | mg/L              | 0,011       | 0,001         | 2          | DA                 |
| Cink (Zn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 45,3        | 2,2           | 3000       | DA                 |
| Arsen (As)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 0,084       | 0,005         | 10         | DA                 |
| Selen (Se)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,20      | -             | 20         | DA                 |
| Srebro (Ag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,30      | -             | 10         | DA                 |
| Kadmij (Cd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 0,076       | 0,004         | 5          | DA                 |
| Antimon (Sb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,21      | -             | 10         | DA                 |
| Barij (Ba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 18,4        | 0,7           | 700        | DA                 |
| Živa (Hg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | < 0,07      | -             | 1          | DA                 |
| Olovo (Pb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 0,862       | 0,086         | 10         | DA                 |
| Uranij (U)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                                                                                                                   | HRN EN ISO 17294-2:2023 | µg/L              | 0,712       | 0,078         | 30         | DA                 |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                         |                   |             |               |            |                    |
| <p>Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i Ispravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23).</p> <p>Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).</p> |                                                                                                                                     |                         |                   |             |               |            |                    |

MDK\* - maksimalno dozvoljena koncentracija, OV\*\*-orijentacijska vrijednost prema Odluci o istraživačkom monitoringu na području Republike Hrvatske u 2026. godini od 29. svibnja 2026. (KLASA: 011-02/26-11/19; URBROJ: 534-09-1/3-26-4)

Analitičar:

Bernardo Marcius mag.chem.

- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -